



vydává

## OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-05-198

na výrobek:

**Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ EURO IV-68**

SKP: 20.30.11

žadateli:

**Milan Trhlík**

**388 01 Kadov - Vrbno 5**

**IČ: 16821912**

výrobce:

**Milan Trhlík**

**388 01 Kadov - Vrbno 5**

**IČ: 16821912**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:  
Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3;  
Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 8A podle ČSN EN 12208;  
Odolnost proti zatížení větrem – třída C5 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – prEN 14351-1.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-192-05 vydaného dne 07.12.2005 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-132-05 vydaného dne 07.12.2005 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 07.12.2005**

**Platnost do: 07.12.2010**



**Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV